



PLANTA BAIXA PAV. TIPO 2 e 3
ESCALA 1/100

- SIMBOLOGIA**
- REGISTRO DE GAVETA
 - VALVULA DE FLUXO
 - VALVULA DE RETENÇÃO
 - HIDRANTE DE FACHADA
 - CAIXA DE INCENDIO COM MANGUEIRAS TIPO 2 E HIDRANTE SIMPLES (H=0,75m EIXO), COM ADAPTADOR STORZ #1,1/2 E ESGUINHO TRONCO CÔNICO #16mm
 - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA
 - EXTINTOR DE CO2
 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO
 - EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUÍMICO
 - TUBO DE ÁGUA FRIA DOS HIDRANTES EM F.G. NO PISO
TUBO DE ÁGUA FRIA DOS HIDRANTES EM F.G. NO TETO
 - OBS.: OS TUBOS DOS HIDRANTES DEVERÃO OBEDECER À NRB 5580 TIPO PESADO
 - CHUVEIRO AUTOMÁTICO (SPRINKLERS) TIPO PENDENTE TEMPERATURA DE DISPARO DE 68°C, COR VERMELHA, DE Ø1/2", INSTALADO NO TETO
 - COLUNA DE INCENDIO #VAR" F" GALV.
 - PRUMADA DE DETECÇÃO E ALARME #1" PVC RÍGIDO
 - DESCIDA DE SPDA FERRO ADICIONAL NO PILAR Ø10mm
Nota: todas as partes metálicas deverão estar interligadas ao spda
 - LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM LÂMPADA 15W NO TETO, COM FUNCIONAMENTO MÍN. DE 1 HORA SEM INTERRUPÇÃO
 - LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO REFLETOR, COM LÂMPADA 15W (PARA PAREDE), COM FUNCIONAMENTO MÍN. DE 1 HORA SEM INTERRUPÇÃO
 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO 220V, COM ADESIVO TEXTO, "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" E INDICAÇÃO DE SETA, COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA MÍNIMA DE 15W
 - SAÍDA
 - ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
 - AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)
 - CIRCUITO SIRENES 2#1,5mm²
 - ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO
 - ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO FIXADO NA LAJE
 - CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PISO 30x30cm
 - DETECTOR ENDEREÇÁVEL ÓPTICO DE FUMAÇA (INSTALADO NO TETO), UTILIZADO PARA DETECTAR INCÊNDIOS EM SEU ESTÁGIO INICIAL, APROPRIADO PARA ATUAÇÃO ONDE SE TRABALHA COM MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICOS, MATERIAS ELÉTRICAS, MATERIAS SINTÉTICOS, LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS TEGIDOS E OUTROS MATERIAIS QUE LIBERAM FUMAÇA NO INÍCIO DA COMBUSTÃO.
 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BL. AUTÔNOMO TIPO ARANDELA 10W-24V-CC(H=2,10m)

*NOTA:
EM CASO DE INCÊNDIO AS CATRACAS DEVERÃO ESTAR DESTRAVADAS.

003	09/2017	ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA
002	03/2017	ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA
001	07/2016	Colocação de sprinklers, acionadores e sirenes de alarme
REVISÃO Nº	DATA	DESCRIÇÃO SUMÁRIA
CONTROLE DE REVISÕES		

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CONSTRUTORA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SÍLVEIO DOS SANTOS - CREA 44.852-PE



PROJETO DE INSTALAÇÕES E PREVENÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			
OBRA:	ESTRUTURA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	ENDEREÇO:	RUA DA ARCADEIA, 177 - SANTO AMARDO - RECIFE - PERNAMBUCO
PROJETO Nº	02/04	ESCALA	1/100
DATA	NOVEMBRO/2016	LICENCIADO DO PROJETO	ADRIANA PRADO
TÍTULO/DESCRIÇÃO	PLANTA BAIXA TIPO (1, 2 E 3)		DESIGNO
			ADRIANA PRADO
			PROJETO ELÉTRICO
			DE PLÁNC. TIPO GARAGEM.DWG